

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských
- výrobků

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-137-26

na výrobek:

Dřevěné okno jednoduché, typ historizující okno IV68

výrobce:

Dolehide Group, a.s.

Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 - Karlín

Česká republika

IČO: 07038640

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – okno ze smrkového řeziva s izolačním sklem $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ a s distančním rámečkem Swisspacer Ultimate

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-041-26 vydaného dne 10.08.2026 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: 10. srpna 2026

Platnost do: 10. srpna 2029




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV