

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-031-18**

na výrobek:

Dřevěné okno dvojité deštěné, typ „špaletové okno“

žadatel a výrobce:

Dolehide Group, a.s.

Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

IČ: 07038640

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 2A
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna ze smrkového řeziva s izolačním dvojsklem 4-10-4 mm s rámečkem TGI-Spacer ($U_g = 1,4 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$) na vnějších křídlech a jednoduchým zasklením tl. 4 mm na vnitřních křídlech
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-STV-026-17 vydaného dne 21.12.2017 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o zkoušce č. 275/17 (Stanovení součinitele prostupu tepla) vydaného dne 04.08.2017 AZL č. 1007.1 - CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-031-18 vydaný dne 25.10.2018 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 25. října 2018

Platnost do: 21. prosince 2022

Zkušebna STV, LDF MENDELU, Louky 304, 763 02 Zlín 4



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV